

序号	机组编号	风机数据					冷热热水系统方式	冷水盘管数据			热水盘管数据			再热量	氟系统深度除湿		加湿方式/数据		安装方式	机组结构方式	供应房间	段位组成(顺风方向)	备注
		送风量	新风量	机外余压	电机功率	电源		冷负荷	冷冻水进出水温度	水管规格	热负荷	采暖水进出水温度	水管规格		制冷量	功率	加湿器类型	加湿量					
		M3/h	M3/h	Pa	KW	V/Ph/Hz		KW	℃	mm	KW	℃	mm		KW	KW							
1	AHU-701	10000	1100	650	7.5	380/3/50	机械循环四管制	27	7/12	DN50	19	45/40	DN40	15.0	—	—	电热式加湿器	10	座地	卧式	OR.21	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
2	AHU-702	4500	1800	650	3.0	380/3/50	机械循环四管制	12	7/12	DN40	9	45/40	DN32	8.0	—	—	电热式加湿器	16	座地	卧式	OR.20/19	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
3	AHU-703	2100	900	650	2.2	380/3/50	机械循环四管制	6	7/12	DN32	4	45/40	DN25	4.0	—	—	电热式加湿器	10	座地	卧式	OR.18	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
4	AHU-704	4300	1800	650	3.0	380/3/50	机械循环四管制	12	7/12	DN40	8	45/40	DN40	8.0	—	—	电热式加湿器	16	座地	卧式	OR.17/16	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
5	AHU-705	7500	2700	650	5.5	380/3/50	机械循环四管制	20	7/12	DN50	14	45/40	DN40	11.0	—	—	电热式加湿器	22	座地	卧式	OR.22/23/24	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
6	AHU-706	4300	4300	550	4.0	380/3/50	机械循环四管制	93	7/12	DN80	30	45/40	DN50	15.0	12.0	6.5	电热式加湿器	40	座地	卧式	OR.25正负压及辅房	混合段,风机段,均流段,初、中亚高效过滤器( G4、F8、H11 ),表冷段,氟冷段,加热段,加湿段,送风段	全新风、变频、含室外机
7	AHU-707	6600	1550	700	4.0	380/3/50	机械循环四管制	18	7/12	DN40	18	45/40	DN40	7.0	—	—	电热式加湿器	16	座地	卧式	洁癖1及其辅房	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
8	AHU-708	6250	1650	700	4.0	380/3/50	机械循环四管制	17	7/12	DN40	17	45/40	DN40	7.0	—	—	电热式加湿器	16	座地	卧式	洁癖2及其辅房	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
9	AHU-709	5000	1200	700	4.0	380/3/50	机械循环四管制	14	7/12	DN40	14	45/40	DN40	5.0	—	—	电热式加湿器	10	座地	卧式	洁癖3及其辅房	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
10	AHU-710	5200	2100	700	4.0	380/3/50	机械循环四管制	14	7/12	DN40	16	45/40	DN40	9.0	—	—	电热式加湿器	16	座地	卧式	污癖1、2及其辅房	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
11	AHU-711	5400	1300	700	4.0	380/3/50	机械循环四管制	15	7/12	DN40	15	45/40	DN40	6.0	—	—	电热式加湿器	10	座地	卧式	污癖3及其辅房	混合段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G4、F8 ),表冷段,加热段,加湿段,送风段	变频
12	PAU-701	7450	—	700	7.5	380/3/50	机械循环四管制	167	7/12	DN100	45	45/40	DN65	16.0	20	10.0	—	—	座地	卧式	手术部净化新风机组01	进风段,风机段,均流段,初、中、亚高效过滤器( G4、F8、H11 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,送风段	变频、含室外机
13	PAU-702	8650	—	700	7.5	380/3/50	机械循环四管制	194	7/12	DN100	52	45/40	DN65	18.0	24	12.0	—	—	座地	卧式	手术部净化新风机组02	进风段,风机段,均流段,初、中、亚高效过滤器( G4、F8、H11 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,送风段	变频、含室外机
14	FAU-701	2100	2100	450	1.5	380/3/50	机械循环四管制	43	7/12	DN65	12	45/40	DN32	5.0	—	—	—	—	座地	卧式	手术部普通新风机组01	进风段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G3、F7 ),表冷段,加热段,送风段	变频
15	X-3000	3000	3000	450	2.2	380/3/50	机械循环四管制	47.4	7/12	DN65	46.7	45/40	DN65	7.0	—	—	—	—	吊装	卧式	手术部普通新风机组02	进风段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G3、F7 ),表冷段,加热段,送风段	变频
16	AHU-1201	5100	3440	650	4.0	380/3/50	机械循环四管制	76	7/12	DN65	46	45/40	DN65	17.0	14	6.5	电热式加湿器	30	座地	卧式	产科手术室01、02	混合段,风机段,均流段,初、中亚高效过滤器( G4、F8、H10 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,加湿段,送风段	自吸新风、变频、含室外机
17	FAU-1201	6200	6200	500	4.0	380/3/50	机械循环四管制	134	7/12	DN80	36	45/40	DN50	13	17	6.5	电热式加湿器	60	座地	卧式	产科新风机组	进风段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G3、F7 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,加湿段,送风段	变频、含室外机
18	AHU-1301	1550	1550	600	2.2	380/3/50	机械循环四管制	33	7/12	DN50	20	45/40	DN40	6	4	2	电热式加湿器	16	座地	卧式	隔离NICU	混合段,风机段,均流段,初、中、亚高效过滤器( G4、F8、H11 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,加湿段,送风段	全新风、变频、含室外机
19	FAU-1301	6000	6000	500	4.0	380/3/50	机械循环四管制	129	7/12	DN80	35.0	45/40	DN50	13.0	16	6.5	电热式加湿器	60	座地	卧式	NICU新风机组	进风段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G3、F7 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,加湿段,送风段	变频、含室外机
20	AHU-1401	910	910	600	1.5	380/3/50	机械循环四管制	20	7/12	DN50	12	45/40	DN40	3.0	4	2	电热式加湿器	10	座地	卧式	隔离病房	混合段,风机段,均流段,初、中、亚高效过滤器( G4、F8、H11 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,加湿段,送风段	全新风、变频、含室外机
21	FAU-1401	5700	5700	450	4.0	380/3/50	机械循环四管制	123	7/12	DN80	33	45/40	DN50	12.0	15	6.5	电热式加湿器	60	座地	卧式	PICU新风机组	进风段,风机段,均流段,初、中效过滤器( G3、F7 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,加湿段,送风段	变频、含室外机
22	AHU-1601	10720	4300	700	11.0	380/3/50	机械循环四管制	128	7/12	DN100	77	45/40	DN80	36.0	29	10	电热式加湿器	40	座地	卧式	层流病房区域	混合段,风机段( 一用一备 ),均流段,初、中亚高效过滤器( G4、F8、H10 ),表冷段,氟深度除湿段,加热段,加湿段,送风段	自吸新风 双风机、变频、含室外机